

LAUSUNTOPYYNTÖ TUTKIMUSLUPAHAKEMUKSEEN SEIPIMÄKI-SIMOJOKI 110 KV VOIMAJOHDOILLE JOHDON SUUNNAN MÄÄRÄÄMISTÄ VARTEN SIMON KUNNASSA

281/10.03.01.10/2019

Khall 26.03.2019 § 99 Valmistelija tekninen johtaja Ilkka Soukka:

Rajakiiri Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain 84 §:n mukaista tutkimuslupaa Seipimäki-Simojoki 110 kV voimajohtolle johdon suunnan määräämistä varten Simon kunnassa.

Tutkittavan voimajohtoreitin kokonaispituus on noin 12 km. Johto sijoittuu pääosin olemassa olevien voimajohtojen viereen. Suunnitellun uuden voimajohdon vaatima maa-aluearve on on 26 metriä leveä johtoaukea sekä tämän molemmin puolin 10 metriä leveät reunavyöhykkeet. Sijoituessaan olemassa olevan johdon rinnalle, johtoalue levenee nykyiseen noin 16 metriä.

Lupaa haetaan kolmeksi vuodeksi myöntämispäivästä lukien. Tutkimuslupaa haetaan 500 m leveydelle suunnitellun voimajohtoreitin molemmin puolin. Maastotutkimusten tarkoituksena on mitata ja selvittää johdon yksityiskohtaisen suunnittelun ja johtoalueen perustamisen kannalta tarpeelliset seikat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta suoritetaan maaperäkairauksia. Lisäksi johtolinja merkitään maastoon puukepein.

Maanmittauslaitos on varannut tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 25.3.2019 Maanmittauslaitokselle.

Tekninen johtaja on 21.3.2019 antanut Simon kunnan puolesta lausunnon, jonka mukaisesti kunnalla ei ole huomautettavaa tutkimuslupahakemukseen.

Lisätietoaineisto:

Simon kunnan lausunto

Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehdyt toimenpiteet.

Päätös

Hyväksyttiin.