

TIEOIKEUDEN PERUSTAMINEN

373/08.00.00/2019

Teknltk 29.08.2019 § 82 Valmistelija tekninen johtaja Ilkka Soukka

Fingrid Oyj on rakentamassa Simojoen sähköasemaa Simon kunnassa tilan 751-401-21-34 alueelle. Sähköaseman alueelle rakennetaan 400 kV muuntoasema, mikä asettaa aseman tulotien leveydelle ja kantavuudelle vaatimuksia. Tien pinnan leveys on oltava 6 m ja samalla varaudutaan ojien kaivamiseen molemmin puolin tietä, joten tiealueen kokonaisleveys on 12 m.

Fingrid Oyj on laatinut sopimusluonnoksen tieoikeuden perustamisesta Simon kunnan omistamalle tilalle Petäjäsuvento 751-401-3-79.

Lisätietoaineisto: Sopimusluonnos

Päätösehdotus tj Lautakunta hyväksyy sopimusluonnoksen tieoikeuden perustamisesta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.