

ANOMUS JÄTEVESIEN PERUSTASON KÄSITTELYVAATIMUKSISTA POIKKEAMISEKSI

411/11.04.01/2019

Teknltk 28.11.2019 § 130

Valmistelija tekninen johtaja Ilkka Soukka

Kiinteistön 751-401-14-63, Lohiranta, omistajat hakevat lupaa poiketa Valtioneuvoston asetuksesta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla viiden vuoden ajaksi. Hakemuksen perusteena on jätevesien vähäisyys.

Kiinteistöllä sijaitsee matkailukäytössä oleva päärakennus, sauna ja wc, joiden kaikki jätevedet johdetaan kahden saostuskaivon kautta maasuodattamoon. Kiinteistön käyttö painottuu kesäaikaan, veden kulutus viimeiseltä vuodelta on 72 m³. Kiinteistö sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä Simojoesta.

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on tullut voimaan 3.4.2017 ja siinä säädetään mm. vaadittavasta jätevesien puhdistustehosta.

Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä.

Perustason puhdistusvaatimus on koske kiinteistöjä, joilla ei ole vesikäymälää ja muodostuvien pesuvesien määrä on vähäistä (esimerkiksi kantovedelliset kesämökit).

Ranta- ja pohjavesialueilla on mahdollista anoa lisää aikaa, mikäli jätevesistä aiheutuva kuormitus on vähäistä tai mikäli jätevesijärjestelmän korjaamisen katsotaan olevan kiinteistönhaltijalle kohtuutonta. Poikkeamisluvan myöntää hakemuksesta kunta korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoaineisto: karttaliite

Päätösehdotus tj

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 751-401-14-63 luvan poiketa Valtioneuvoston asetuksesta jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla yhden (1) vuoden ajaksi, 30.11.2020 saakka.

Jätevedet sisältävät käymäläjätettä. Kiinteistöllä on paineellinen lämminvesivaraaja, suihku ja asianpesukone. Vaikka kiinteistöä käytetään vain kesäisin, ei kiinteistöllä syntyvien jätevesien

aiheuttaman kuormituksen voida katsoa olevan vähäistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.